

## DEBİ VE ZAMAN KONTROLLÜ

## 8000 A4X PROGRAMLAMA ADIMLARI

PROGRAM SATIR NO	EKRAN	SINVA	AÇIKLAMA
1	P-01	<input checked="" type="checkbox"/>	SAAT
2	P-20	<input checked="" type="checkbox"/>	YIKAMA GÜN ARALIĞI
3	P-40	<input checked="" type="checkbox"/>	ÇEVİRİM DEBİSİ lt. olarak
4	P-50	<input checked="" type="checkbox"/>	HAVALANDIRMA SÜRESİ dakika
5	P-51	<input checked="" type="checkbox"/>	TUZLU SU EMİŞ SÜRESİ dakika
6	P-52	<input checked="" type="checkbox"/>	DURULAMA SÜRESİ dakika
7	P-60	<input checked="" type="checkbox"/>	SAYAÇ IMPULS DEĞERİ SAYACIN BİR IMPULSDA KAÇ LİTRE GÖNDERDİĞİ *
8	P-61	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBİ GÖSTERGESİ DEĞİŞİM DEĞERİ ÇEVİRİM DEBİSİNDE BİR IMPULSDA KAÇ DEĞER DÜŞECEĞİ *
9	P-80	<input checked="" type="checkbox"/>	REJENERASYON BAŞLANGIÇ SAATI

CİHAZ PROGRAM KOD NO	CİHAZ AÇIKLAMASI	GİRİLMESİ GEREKEN PROGRAM SATIR NO
20110	DEBİ KONTROLLÜ	3-4-5-6-7-8
20120	DEBİ KONTROLLÜ-BIO	
20010	ZAMAN KONTROLLÜ	1-2-4-5-6-9
20020	ZAMAN KONTROLLÜ-BIO	

Su Arıtma Sistemleri

www.permoakdeniz.com