

RUNXİN F63B3 VALF

PROGRAMLAMA



- 1) Günün saati
- 2) b-01/02 Elektriksel kontak çıkışı (Yıkama anında Selenoid, pompa vb. çalıştırılmak istenirse kontak konumu; **b-01/on**, **b-02/off**)
- 3) H-30 Bekleme pozisyonunda yıkama aralığı (1-40 gün arasında ayarlanabilir)
- 4) 5-Hızlı durulama
- 5) 4-Tuz tankı dolun ve yavaş durulama
- 6) 3-Tulu su emiş
- 7) 2-Havalandırma
- 8) 1/99999 Üzerinden geçecek debi – m3 / Galon / Litre
- 9) Rejenerasyon Saati
- 10) HU-01 / HU-02 / HU-03 Gösterge Birimi
 - HU-1 **m3**
Cihaz bu modda üzerinden geçen su miktarını m3 olarak ölçer
 - HU-2 **Galon**
Cihaz bu modda üzerinden geçen su miktarını Galon (ing) olarak ölçer
 - HU-3 **Litre**
Cihaz bu modda üzerinden geçen su miktarını Litre olarak ölçer
- 11) A-01 / A-02 Programlama modu
 - A-01 **Debi öncelikli zaman kontrollü çalışma;**
Cihaz bu modda üzerinden geçecek su miktarı sıfırlandığında, ayarlanmış olan zamanda rejenerasyon işlemini gerçekleştirir.
 - A-02 **Debi kontrollü çalışma;**
Cihaz bu modda üzerinden geçecek su miktarı sıfırlandığı anda rejenerasyon işlemini gerçekleştirir.
 - A-01 Debi öncelikli zaman kontrollü çalışma;
 - A-02 Debi kontrollü çalışma;
 - A-03 Ham su sertliğinin ve mineral hacminin girilmesiyle Zaman kontrollü Otomatik programlama
 - A-04 Ham su sertliğinin ve mineral hacminin girilmesiyle Debi kontrollü Otomatik programlama



AKDENİZ BÖLGE BAYI ve YETKİLİ SERVİSİ

www.permoakdeniz.com