

RUNXİN F65P3 VALF

PROGRAMLAMA



- 1) Günün saati
- 2) b-01/02 Elektriksel kontak çıkışı (Yıkama anında Selenoid, pompa vb. çalıştırılmak istenirse kontak konumu; **b-01/on, b-02/off**)
- 3) H-30 Bekleme pozisyonunda yıkama aralığı (1-40 gün arasında ayarlanabilir)
- 4) 5-Hızlı durulama
- 5) 4-Tuz tankı dolum ve yavaş durulama
- 6) 3-Tuzlu su emiş
- 7) 2-Havalandırma
- 8) 1/99999 Cihaz üzerinden geçecek debi (Gösterge biriminde ayarlanan birime göre m3 veya Galon olarak debi)
- 9) A-01 / A-02 Programlama modu
 - A-01 Debi öncelikli zaman kontrollü çalışma;**
Cihaz bu modda üzerinden geçecek su miktarı sıfırlandığında, ayarlanmış olan zamanda rejenerasyon işlemini gerçekleştirir.
 - A-02 Debi kontrollü çalışma;**
Cihaz bu modda üzerinden geçecek su miktarı sıfırlandığı anda rejenerasyon işlemini gerçekleştirir.
- 10) Rejenerasyon Saati
- 11) HU-01 / HU-02 Gösterge Birimi
 - HU-1 m3**
Cihaz bu modda üzerinden geçen su miktarını m3 olarak ölçer
 - HU-2 Galon**
Cihaz bu modda üzerinden geçen su miktarını Galon (ing) olarak ölçer